

附件 4

对《深圳市政府投资建设综合医院建筑普通病房设计标准》征求意见及处理情况统计

《普通病房课题》编制组 2022 年 11 月 14 日

本次征求意见工作共收 11 有效意见。其中，采纳 3 条，部分采纳 1 条，不采纳 7 条。

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
1.	甘雪森	1.1.1	建议总则 1.1.1 不包含里加上精神病病房。	采纳	1.同意增加不包含精神病房
2.	甘雪森	4.2	目前病房柱网考虑地下室停车，柱网通常都大于 8 米；如 4.2 条里 3.6 米病房面宽在新建医院基本上不存在，深圳老医院也比较少建，可以取消。	不采纳	病房开间 3.6 米是作为本次课题最基本最经济的方案之一，也有单纯病房楼无地下室和地下室非车库类型。课题只提供最经济参数
3.	甘雪森	4.4.1	4.4.1 第 3 条：病房设洗手盆，排水管位于病房内，违反了排水管不能穿病房的强制性条文即《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）的 4.3.6 条。	不采纳	病房水盆建议保留，病房内不设排水立管。
4.	甘雪森	5.1.1	5.1.1 第 1 条，病房外窗应设置可调遮阳设施，以改善室内热舒适性。（宜调整至建筑章节）	不采纳	外窗遮阳为设施类，所以列在设备设施篇章，建筑篇章主要为参数指引。

5.	甘雪森	5.1.2	5.1.2 条 室内空气设计参数 明确了冬季参数，是否所有医院的病房均应供热？	不采纳	供热需求根据项目定，有供热需求时参考
6.	甘雪森	5.1.4	5.1.4 第 8 条规定：回风口采用条缝型风口；造价较高，普通病房有无必要？	部分采纳	回风口改为单层固定百叶风口
7.	甘雪森	5.1.4	5.1.4 第 11 条规定：空调送风为侧送风时，风机盘管冷凝水通过设置在卫生间水管井内的冷凝水立管就近排放；有的项目卫生间水井较小，没有冷凝水立管管位。	不采纳	建议单独设冷凝水立管，采用水平凝结水系统会影响走道等公共区域净高
8.	甘雪森	5.3.1	第 11 条，“设备带设置接地端子”。现系统采用的 TN-S 系统，在病房这种干燥场所，可不再重复接地。	不采纳	根据《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）第 9.3.3 条建议病房保留等电位联结。
9.	甘雪森	5.3.2	5.3.2 第 1 条，目前规范规定病房的照度值为 200lx，功率密度限值为 ≤ 5.5 。	采纳	根据目前规范调整。

10.	甘雪森	5.3.1	5.3.1 第 7 条，病房的窗机联动，需要评估，初衷很好，但要考虑使用与管理的现状。投入了资金，最后的效果值得时间的验证。	不采纳	考虑到外窗管理的问题，建议窗机联动避免结露和减少能耗
11.	甘雪森		病房门有效宽度要不小于 1.1 米。	采纳	1.按照规范要求调整

